

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ” ЕООД РАЗГРАД

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

РАЗЯСНЕНИЕ

**по условията на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„ДОСТАВКА НА ВОДОМЕРИ, РАЗХОДОМЕРИ И КОМПОНЕНТИ”**

Във връзка с постъпило запитване наш вх.№ ОП-05-4418/15.11.2017 г., правим следното разяснение:

Въпрос:

За кои обособени позиции се отнася изискването за динамичен диапазон $R=Q_3/Q_1 \geq 80$, посочено в Раздел I „Технически спецификации”, Глава V. „Работни характеристики и функционални изисквания”, точка 9.8. от документацията за участие?

Отговор:

Изискването се отнася за обособени позиции №1, №2, №3, №4, №5, №7.

Конкретните изисквания към динамичния диапазон за всяка обособена позиция са посочени в точки 1-8 от Раздел I „Технически спецификации”, Глава V. „Работни характеристики и функционални изисквания” на документацията.

15.11.2017 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Атанас Енчев – главен енергетик
Заповед №РД-02-17-3829/10.10.2017 г.



Заместно на
основание
сл. 23 от ЗЗМД